

「資料 6_必要諸室及び仕様」 凡例

- ※ 表中「適宜」又は「-」と示す部分については事業者の提案による。
空欄については不要であることを示すが、事業者の提案により変更することは可能。

(a) 一般事項

- 1 要求面積: 想定 of 床面積を示す。要求面積の-5%~+5%までの増減を許容するが、全体の延べ床面積については、庁舎部分は 6950 m²(-10%~+10%)とする。
- 2 利用人員: 参考利用想定人員を示す。利用人員を考慮し、空調計画等に配慮する。
- 3 設置階: 要望のある場合は、階数を示す。
- 4 天井高: 表記数値は室内の平均天井高の最低限度を示す。
- 5 自然採光: 要否を示す。特に要望のある場合は○印とする。
- 6 OAフロア: 要否を示す。特に要望のある場合は○印とする。

(b) 扉仕様

1 個別施錠の凡例

| | |
|----|--|
| K0 | オープンな入退室が可能にようにする。 |
| K1 | 出入口は電気錠とし、ICカード錠方式とする。 (マスターキーでの解錠も可能とする) |
| K2 | 一般的な締り金物(建具取付)とし、鍵方式とする。 |

2 主要扉の形状の凡例

| | |
|----|---------------------------------------|
| D1 | 有効寸法 900 以上のバリアフリーに配慮した引き戸 (H2100 程度) |
| D2 | 有効寸法 900 以上の開き戸 (H2100 程度) |
| D3 | バリアフリーに配慮した引き戸 (寸法は事業者の提案による) |
| D4 | 引き戸式自動扉 (多目的トイレ) |
| D5 | 三方枠 |

(c) 遮音性能

建築学会による「建築物の遮音性能基準と設計指針」による、空間平均音圧レベル差、床衝撃音レベル、室内騒音に関する適用等級に基づき指定する。特記無き場合は、事業者提案による。

(d) 情報通信

- 1 電話コンセント: 必要個数を示す。
- 2 LAN: 数字は情報コンセントの必要個数を示す。その他、適宜と記載のある箇所については、OAフロア内部に必要な配管を行うこと。
- 3 TV 接続端子: 必要個数を示す。

(e) 電気

- 1 非常用電源: 非常用コンセントの必要箇所数を示す。

(f) 給排水衛生

- 1 給湯設備: 必要個数を示す。利用状況に応じて、給湯機を設置すること。
- 2 洗面台: 洗面台・流し台を必要個数に応じて設置すること。

(g) 室内環境

- 1 空調: すべての室において空調設備を設けることを基本とし、個別空調の記載がある室に関しては個別に冷暖房切り替え、温度設定が行えることとする。

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | | | | |
|----------|-----------------|----------------|--|--------------|----------|-----|---------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|---------|------|---|--|----------|----------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入 口の 施錠 方式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベ ル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置台 数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 | | | | |
| 常時 | 最高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合窓 口 | 窓 | ・総合窓口業務を行う窓口 | ・エントランスからの動線や視認性に配慮すること。 ・市民課・保険医療課の執務スペース内に100㎡程度の総合窓口部分を設け、受付窓口ブースを15ブース設置することとするが、総合窓口業務については市が別途検討する内容に沿って変更が生じる可能性があるため、検討の結果生じるレイアウト変更に対応できる計画とすること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓口ブース参考図」を確認すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | (100.0 ㎡) | 1 | 15名 | 20名 | 1階 | 3.0 | - | ○ | K0 | | | | | 40db 以下 | | 適宜 | | | 2箇所 | | | | |
| | 委託職員用 更衣室(男) | ・総合窓口委託職員の更衣室 | ・15人分の更衣ロッカーを設置できるようにすること。 | 10.0㎡ | 1 | 15名 | 15名 | - | 2.7 | - | - | K2 | D2 | - | - | - | | | | | | | | | ○ | 個別 空調 |
| | 委託職員用 更衣室(女) | ・総合窓口委託職員の更衣室 | ・15人分の更衣ロッカーを設置できるようにすること。 | 10.0㎡ | 1 | 15名 | 15名 | - | 2.7 | - | - | K2 | D2 | - | - | - | | | | | | | | | ○ | 個別 空調 |
| | 委託職員用 休憩室 | ・総合窓口委託職員の休憩室 | ・委託職員用更衣室と隣接して設けること。 | 30.0㎡ | 1 | 15名 | 15名 | - | 2.7 | - | - | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | | 1 | | | | ○ | | 個別 空調 | |
| 市民 課 | 市民課 執務スペース | ・市民課の職員の執務スペース | ・窓口を2つ設けること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓口ブース参考図」を確認すること。 ・プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | 300.0 ㎡ | 1 | 29名 | 29名 | 1階 | 3.0 | - | ○ | K0 | | | | | 40db 以下 | 9 | 適宜 | 1 | | 2箇所 | | | | |
| | 市民課 相談室 | ・市民課用の相談室 | ・市民課の執務スペースから出入り可能な計画とすること。 ・相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 10.0㎡ | 3 | 4名 | 4名 | 1階 | 3.0 | - | ○ | K2 | D1 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | | 1 | | | | 2箇所 | | | | |
| | 市民相談室 | ・市民のための相談室 | ・市民課の執務スペースに近接させること。 ・相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 5.0㎡ | 2 | 3名 | 3名 | 1階 | 3.0 | - | ○ | K2 | D1 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | | | | |
| | 市民課 プレイコーナー | ・来庁者用のプレイコーナー | ・来庁者(保護者)及び職員から容易に見えるような計画すること。 | 10.0㎡ | 1 | - | - | 1階 | 3.0 | - | - | K0 | | | | | | | | | 1 | | | | | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | |
|----------------------------|-------------------|--|---------------------|----------|----------|-----|---------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|----------|---------|------|----------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入 口の 施錠 方式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置 台数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 | |
| 保険医療課 保険医療課 執務スペース | ・保険医療課の職員の執務スペース | ・窓口を2つ設けること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓ロブース参考図」を確認すること。 ・プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | 122.0 ㎡ | 1 | 20名 | 20名 | 1階 | 3.0 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db 以下 | 9 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| 子育て支援課 子育て支援課 執務スペース | ・子育て支援課の職員の執務スペース | ・窓口を2つ設けること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓ロブース参考図」を確認すること。 ・プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | 149.0 ㎡ | 1 | 20名 | 20名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db 以下 | 9 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 子育て支援課 相談室 | ・子育て支援課の執務スペースと近接して設けること。 ・相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 20.0㎡ | 2 | 6名 | 6名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45 以上 | - | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | |
| | 子育て支援課 プレイコーナー | ・来庁者(保護者)及び職員から容易に見えるような計画すること。 | 15.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | - | - | K0 | | - | - | - | - | - | | | 1 | | | |
| 介護保険課 介護保険課 執務スペース | ・介護保険課の職員の執務スペース | ・窓口を2つ設けること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓ロブース参考図」を確認すること。 ・プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | 171.0 ㎡ | 1 | 20名 | 20名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db 以下 | 14 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 介護保険課 審査会室 | ・庁内ネットワークと接続しパソコンを利用し会議を行うことから、庁内ネットワークと接続できるLANコンセント等を設けること。 ・介護保険課執務スペースと別フロアに設置可。 | 30.0㎡ | 2 | 10名 | 10名 | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | D-45 以上 | - | - | 35db 以下 | 1 | 1 | | | | | 個別 空調 |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | | |
|--------|--------------|-------------------|---|------------|------|-----|-----|------|------|-------|----------|--------|------------|-----------------------------|--------------|--------|------------|--------|-------|---------|-----|------|--|------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| | | | 要求部屋面積 ㎡ | 要求室数 | 利用人員 | | 設置階 | 天井高さ | 自然採光 | OAフロア | 出入口の施錠方式 | 主要扉の形状 | 空間平均音圧レベル差 | 床衝撃音レベル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内騒音に関する適用等級 | 電話設置台数 | LAN | TV接続端子 | 非常用電源 | 給湯設備 | 洗面台 | 空調 | | |
| 障がい福祉課 | 障がい福祉課執務スペース | ・障がい福祉課の職員の執務スペース | ・車椅子利用者に対応可能となる十分なスペースを確保すること。 ・窓口を2つ設けること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓ロース参考図」を確認すること。 ・プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | 163.0 ㎡ | 1 | 21名 | 21名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db 以下 | 9 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 障がい福祉課相談室 | ・障がい福祉課用の相談室 | ・障がい福祉課の執務スペースと近接して設けること。 ・車椅子利用者に対応可能となる十分なスペースを確保すること。 ・相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 7.5㎡ | 3 | 3名 | 3名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45 以上 | - | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | |
| | 障がい福祉課審査会室 | ・障がい福祉課用の審査会室 | ・庁内ネットワークと接続しパソコンを利用し会議を行うことから、庁内ネットワークと接続できるLANコンセント等を設けること。 ・障がい福祉課執務スペースと別フロアに設置可。 | 50.0㎡ | 1 | 16名 | 16名 | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | D-45 以上 | - | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | 個別空調 |
| こども未来課 | こども未来課執務スペース | ・こども未来課の職員の執務スペース | ・窓口を2つ設けること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓ロース参考図」を確認すること。 ・プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | 113.0 ㎡ | 1 | 13名 | 13名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db 以下 | 6 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | こども未来課相談室 | ・こども未来課用の相談室 | ・こども未来課の執務スペースと近接して設けること。 ・相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 20.0㎡ | 2 | 5名 | 5名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45 以上 | - | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | |
| 税務課 | 税務課執務スペース | ・税務課の職員の執務スペース | ・窓口を2つ設けること。 ・窓口のレイアウトについては、「資料8 窓ロース参考図」を確認すること。 ・プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ユニバーサルプランとすること。 | 300.0 ㎡ | 1 | 37名 | 37名 | - | 2.7 | ○ | ○ | K0 | | | - | - | 40db 以下 | 14 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 税務課相談室 | ・税務課用の相談室 | ・税務課執務スペースと近接して設けること。 ・2室のうち1室は、税務課の執務スペースから出入り可能な計画とすること。 ・相談内容が他の来庁者に漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 25.0㎡ | 2 | 8名 | 8名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45 以上 | - | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | |
|-----|---------------|-----------------|---|------------|----------|-----|---------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|----------|---------|------|----------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入口 の 施錠 方式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベ ル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置 台数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 | |
| 収税課 | 収税課 執務スペース | ・収税課の職員の執務スペース | ・ 窓口を2つ設けること。 ・ 窓口のレイアウトについては、「資料8 窓口ブース参考図」を確認すること。 ・ プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ 会計課の執務スペースと近接して設けること。 ・ ユニバーサルプランとすること。 | 153.0 ㎡ | 1 | 23名 | 23名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | | 40db 以下 | 6 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 収税課 相談室 | ・収税課用の相談室 | ・ 収税課の執務スペースと近接して設けること。 ・ 相談内容が他の来庁者に漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 7.5㎡ | 5 | 4名 | 4名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | |
| | 収税課 会議室① | ・収税課用の会議室 | ・ スクリーンの設置や映写可能な壁面を設ける等して、プロジェクター等における映写が行えるよう計画すること。 ・ 収税課の執務スペースと同フロアに設けること。 | 30.0㎡ | 1 | 8名 | 8名 | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | 個別 空調 |
| | 収税課 会議室② | ・収税課用の会議室 | ・ スクリーンの設置や映写可能な壁面を設ける等して、プロジェクター等における映写が行えるよう計画すること。 ・ 音響機器(スピーカー等)を設置すること。 ・ 収税課執務スペースと別フロアに設置可。 ・ 2室利用できるよう、可動間仕切りを設ける。 | 90.0㎡ | 1 | 48名 | 48名 | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | | 1 | | | | | 個別 空調 |
| 会計課 | 会計課 執務スペース | ・会計課の職員の執務スペース | ・ 窓口を2つ設けること。 ・ 窓口のレイアウトについては、「資料8 窓口ブース参考図」を確認すること。 ・ プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ レイアウトについては、「資料9 会計課参考図」を確認すること。 ・ ユニバーサルプランとすること。 | 117.0 ㎡ | 1 | 11名 | 11名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | | 40db 以下 | 5 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 市金庫 | ・市の税金の收受を行うスペース | ・ 会計課の執務スペースから出入り可能な構造とすること。 ・ 收受を行う開閉できる窓を設け、防犯に考慮すること。 | 12.0㎡ | 1 | 4名 | 4名 | - | 2.7 | | - | K1 | D2 | - | - | - | | 1 | | | | | |
| | 金庫 | ・現金、領収書等の保管庫 | ・ 金庫を設置するため、床荷重等に配慮すること。 ・ 会計課の執務スペースから出入り可能な構造とすること。 | 12.0㎡ | 1 | 3名 | 3名 | - | 2.7 | | - | K1 | D2 | - | - | - | | 1 | | | | | |
| | 会計課 用品庫 | ・物品等の保管庫 | ・ 会計課の執務スペースに近接して設けること。 | 65.0㎡ | 1 | 12名 | 12名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D2 | - | - | - | | 1 | | | | | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | |
|-------|-------------|--|-------------|------|------|-----|-----|------|------|-------|----------|--------|------------|--------------------------------|--------------|--------|-----|--------|-------|---------|-----|------|--|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| | | | 要求部屋面積 ㎡ | 要求室数 | 利用人員 | | 設置階 | 天井高さ | 自然採光 | OAフロア | 出入口の施錠方式 | 主要扉の形状 | 室間平均音圧レベル差 | 床衝撃音レベル (重量衝撃源) (軽重量衝撃源) | 室内騒音に関する適用等級 | 電話設置台数 | LAN | TV接続端子 | 非常用電源 | 給湯設備 | 洗面台 | 空調 | |
| 環境衛生課 | 環境衛生課執務スペース | ・ 窓口を2つ設けること。 ・ 窓口のレイアウトについては、「資料8 窓口ブース参考図」を確認すること。 ・ プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ ユニバーサルプランとすること。 | 70.0㎡ | 1 | 7名 | 7名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db以下 | 5 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 環境衛生課相談室 | ・ 環境衛生課の執務スペースに近接して設けること。 ・ 相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 15.0㎡ | 1 | 6名 | 6名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45以上 | - | - | 35db以下 | | 1 | | | | | |
| 福祉総務課 | 福祉総務課執務スペース | ・ 窓口を2つ設けること。 ・ 窓口のレイアウトについては、「資料8 窓口ブース参考図」を確認すること。 ・ プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ ユニバーサルプランとすること。 | 140.0㎡ | 1 | 14名 | 14名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db以下 | 6 | 1 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 福祉総務課相談室① | ・ 車椅子利用者に対応可能となる十分なスペースを確保すること。 ・ 福祉総務課の執務スペースから出入り可能な計画とすること。 ・ 相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 20.0㎡ | 1 | 8名 | 8名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45以上 | - | - | 35db以下 | | 1 | | | | | |
| | 福祉総務課相談室② | ・ 福祉総務課の執務スペースから出入り可能な計画とすること。 ・ 相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 10.0㎡ | 1 | 4名 | 4名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45以上 | - | - | 35db以下 | | 1 | | | | | |
| 生活福祉課 | 生活福祉課執務スペース | ・ 窓口を2つ設けること。 ・ 窓口のレイアウトについては、「資料8 窓口ブース参考図」を確認すること。 ・ プライバシーに配慮し、窓口には間仕切り等を設置すること。 ・ ユニバーサルプランとすること。 | 180.0㎡ | 1 | 21名 | 21名 | - | 2.7 | - | ○ | K0 | | | - | - | 40db以下 | 6 | 適宜 | 1 | 2箇所 | | | |
| | 生活福祉課相談室 | ・ 車椅子利用者に対応可能となる十分なスペースを確保すること。 ・ 生活福祉課の執務スペースから出入り可能な計画とすること。 ・ 相談内容が漏れないようプライバシーに配慮すること。 | 8.0㎡ | 3 | 4名 | 4名 | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D1 | D-45以上 | - | - | 35db以下 | | 1 | | | | | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | | | |
|-----------|----------|---|--|------------|----------|-----|---------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|---------|------|---|----------|----------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入 口の 施錠 方式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベ ル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置台 数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 | | | |
| 庁舎共通 1 | 交流スペース | ・来庁者、観光客が滞在・交流できるスペース | ・閉庁時に利用可能なように区画し、セキュリティを確保すること。 ・観光イベント等で利用することも想定し、大型モニター、移動式の展示パネル・椅子等を配置し、音響設備を設けること。 ・イベント時等に照明器具等を設置できる計画とすること。 | 300.0 ㎡ | 1 | - | 200名 | 1階 | 上部 吹き抜 け 5.0m以 上 | ○ | - | K0 | | | - | - | 40db 以下 | 2 | 適宜 | 2 | 5箇所 | | | | |
| | 職員更衣室(男) | ・職員用更衣室 | ・150人分の更衣ロッカーを設置できるようにすること。 ・ロッカーは、縦型4人用とすること。 | 60.0㎡ | 1 | 50名 | 150名 | - | 2.7 | - | - | K2 | D2 | - | - | | | 1 | | | | | ○ | 個別 空調 | |
| | 職員更衣室(女) | ・職員用更衣室 | ・150人分の更衣ロッカーを設置できるようにすること。 ・ロッカーは、縦型4人用とすること。 | 60.0㎡ | 1 | 50名 | 150名 | - | 2.7 | - | - | K2 | D2 | - | - | | | 1 | | | | | ○ | 個別 空調 | |
| | 職員休憩室 | ・職員用休憩室 | ・給湯設備を設けること。 | 80.0㎡ | 1 | 25名 | 40名 | - | 2.7 | ○ | - | K2 | D2 | - | - | | | 40db 以下 | 1 | 1 | | | ○ | ○ | 個別 空調 |
| | 当直・防災室 | ・閉庁時間における窓口業務(届出などの受付)、各機器や警報、監視設備等の管理及び監視を行う室。 | ・監視盤の警報を一括表示する盤を設置し、空調、衛生、その他主要設備ごとの一括警報を表示すること。集中管理パネルに、各設備方式に応じた適切な監視盤を設置すること。 ・各室空調機は、当直・防災室の集中管理装置により強制停止やスケジュール制御、熱量(生産・消費)監視を行えるようにすること。また、室内側空調機スイッチで、強制停止制御を解除し再起動できるものとする。 ・シャワー設備を設けること。 | - | 1 | - | - | 1階 | 2.7 | ○ | - | K2 | D2 | - | - | | | 40db 以下 | 2 | 2 | 1 | 2箇所 | ○ | ○ | 個別 空調 |
| | 授乳室 | ・来庁者用の授乳スペース | ・プライバシーに配慮すること。 ・1台以上のおむつ交換台を設けること。 ・非常警報設備を設けること。 | - | 1 | - | - | 1階 | - | - | - | K2 | D1 | - | - | | | 35db 以下 | | | | | ○ | ○ | |
| | 1階待合スペース | ・1階待合ロビー | ・待合スペースで人が滞留しないよう到来から目的地までの動線を考慮すること。 ・窓口用の受付番号処理システム(発券機・電光掲示板・ボイスコール)の設置スペースを確保すること。 ・証明自動交付機1台の配置スペースを確保すること。 ・利用人数を考慮し待合スペースを確保すること。 ・公衆電話を1台以上設けること。 | - | 1 | - | - | 1階 | 3.0 | - | - | K0 | | | | | | 40db 以下 | | | 1 | 2箇所 | | | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | | |
|---------------|----------|-----------|---|----------|------------|---|---------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|---------|------|---|--|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入 口の 施錠 方式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベ ル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置 台数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 | | |
| 庁舎 共通 2 | 2階待合スペース | ・2階待合ロビー | ・利用人数を考慮し待合スペースを確保すること。 | | - | 1 | - | - | 2階 | 2.7 | - | - | K0 | - | - | 40db 以下 | - | - | 1 | 2箇所 | - | - | - | |
| | 3階待合スペース | ・3階待合ロビー | ・利用人数を考慮し待合スペースを確保すること。 | | - | 1 | - | - | 3階 | 2.7 | - | - | K0 | - | - | 40db 以下 | - | - | 1 | 2箇所 | - | - | - | |
| | 4階待合スペース | ・4階待合ロビー | ・利用人数を考慮し待合スペースを確保すること。 | | - | 1 | - | - | 4階 | 2.7 | - | - | K0 | - | - | 40db 以下 | - | - | 1 | 2箇所 | - | - | - | |
| | 会議室A | ・全課共用の会議室 | ・スクリーンの設置や映写可能な壁面を設ける等して、プロジェクター等における映写が行えるような計画とすること。 ・音響機器(スピーカー等を設置すること) ・2室利用できるよう、可動間仕切りを設けること。 | | 130.0 ㎡ | 1 | 96名 | 96名 | - | 2.7 | ○ | - | K2 | D2 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | 1 | 適宜 | 1 | - | - | - | 個別 空調 |
| | 会議室B | ・全課共用の会議室 | ・スクリーンの設置や映写可能な壁面を設ける等して、プロジェクター等における映写が行えるような計画とすること。 ・会計課執務スペースと近接させること。 | | 40.0㎡ | 1 | 10名 | 10名 | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | 1 | 適宜 | 1 | - | - | - | 個別 空調 |
| | 会議室C | ・全課共用の会議室 | ・スクリーンの設置や映写可能な壁面を設ける等して、プロジェクター等における映写が行えるような計画とすること。 | | 50.0㎡ | 1 | 24名 | 24名 | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | 1 | 適宜 | 1 | - | - | - | 個別 空調 |
| | サーバー室 | ・コンピューター室 | ・主出入り口は前室に設け、入退室管理を前室で行えるよう計画すること。 ・前室の規模は25㎡程度とし、6人程度の執務空間を設けること。 ・専用電源、専用消火設備を設けること。 ・サーバーの損傷を防ぐ消火設備とすること。 ・温湿度、漏水、火災、電源異常の検知センサを取り付け24時間監視とすること。 ・非常時を除き通常の出入口は1つとすること。 ・安全に避難できるよう非常用の出入口を確保し、災害発生時には開錠できる構造のものとする。 ・窓からの侵入を防ぐ対策を講じること。 ・障害発生時の連絡用電話機を設置のこと。 ・二重床とし床下空調とすること。空調機は2系統設置すること。 ・耐震または免震対策を講じること。 | | 100.0 ㎡ | 1 | 6名 | 6名 | - | 2.7 | - | ○ | K1 | D2 | D-45 以上 | - | 35db 以下 | 3 | 適宜 | - | - | - | - | 24時 間 個別 空調 ※2系 統設 置 |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) |
|---------------|-----|-------------------------------|---------------------|----------|----------|---|---------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|----------|----------|------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入 口の 施錠 方式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベル (重衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置台 数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 |
| 庁舎 共通 3 | 倉庫① | ・市民課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有り | 70.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫② | ・保険医療課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有 | 20.0㎡ | 2 | - | - | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫③ | ・子育て支援課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有 | 40.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫④ | ・介護保険課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有 | 30.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫⑤ | ・障がい福祉課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有 | 40.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫⑥ | ・子ども未来課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有 | 30.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫⑦ | ・税務課用の倉庫 | 150.0 ㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫⑧ | ・収税課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有 | 100.0 ㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫⑨ | ・環境衛生課用の倉庫 | 16.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | - | ○ | K2 | D2 | D-45 以上 | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) |
|-----------|-----------------|------------------------------|---------------------|----------|----------|----|----------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|----------|----------|------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入口 の施 錠方 式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベ ル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置台 数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 |
| 庁舎共通 4 | 倉庫⑩ | ・福祉総務課用の倉庫 ※執務スペースへの用途変更有 | 40.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫⑪ | ・生活福祉課用の倉庫 | 20.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 倉庫⑫ | ・生活福祉課用の倉庫 | 40.0㎡ | 1 | - | - | - | 2.7 | ○ | ○ | K2 | D2 | - | - | 40db 以下 | 1 | 適宜 | | | | 個別 空調 | |
| | 各階トイレ | ・来庁者のトイレ | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 各階 設置 | - | - | | K2 | D3 | - | - | - | | | | | | ○ | |
| | 各階多目的トイレ | ・車椅子対応の多機能トイレ | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 各階 設置 | - | - | | K2 | D4 | - | - | - | | | | | | ○ | |
| | 職員用トイレ | ・職員用トイレ | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 各階 設置 | - | - | | K2 | D2 | - | - | - | | | | | | ○ | |
| | 給湯室 | ・職員用給湯室 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 各階 設置 | - | - | | K0 | D5 | - | - | - | | | | | | ○ | ○ |
| | 災害備蓄庫 | ・災害時の備品を収用する倉庫 | 60.0㎡ | 1 | - | - | - | | | | K2 | D2 | - | - | - | | | | | | | |
| | ゴミ集積所 資源物保管庫 | ・ゴミ置場、資源物保管庫 | 15.0㎡ | 1 | - | - | - | | | | K2 | D2 | - | - | - | | | | | | | |
| | 設備機械室 | ・設備機械室 | 適宜 | 適宜 | | | 適宜 | - | - | | K2 | - | - | - | - | | | | | | 適宜 | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) | |
|--------|---------------|---|-------------|------|------|---|-----|------|------|-------|----------|--------|------------------|------------------------------|--------------|--------|-----|--------|-------|---------|-----|------|---|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | 要求部屋面積 ㎡ | 要求室数 | 利用人員 | | 設置階 | 天井高さ | 自然採光 | OAフロア | 出入口の施錠方式 | 主要扉の形状 | 空間平均音圧レベル差 | 床衝撃音レベル (重量衝撃源) (軽衝撃源) | 室内騒音に関する適用等級 | 電話設置台数 | LAN | TV接続端子 | 非常用電源 | 給湯設備 | 洗面台 | 空調 | |
| | | 常時 | 最高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿泊施設 | フロント | ・客室の予約、レセプション、インフォメーション、キャッシャー、電話交換等を行う受付 | - | - | - | - | - | 3.0 | ○ | | | | | | | 適宜 | - | | | | ○ | | |
| | ロビー | ・宿泊客の待合スペース | - | - | - | - | - | 3.0 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| | シングルルーム | ・1人用の客室 | - | - | - | - | - | 2.7 | ○ | - | - | D-50以上 | L-50以下 L-45以下 | 35db以下 | - | 1 | 1 | | | | ○ | 個別空調 | |
| | ツインルーム | ・2人用の客室 | - | - | - | - | - | 2.7 | ○ | - | - | D-50以上 | L-50以下 L-45以下 | 35db以下 | - | 1 | 1 | | | | ○ | 個別空調 | |
| | 浴場 | ・宿泊者用の浴場 | - | - | - | - | - | | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | ○ | | |
| | 男女トイレ | ・宿泊者及び従業員用トイレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | ○ | | |
| 多目的トイレ | ・車椅子対応の多機能トイレ | ・非常警報設備を設置すること。 ・オストメイト設備を設置すること。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | ○ | | | |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) |
|-----------|---------------|---------------------------------------|--|------|------|---|-----|------|------|-------|----------|--------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----|----------------|-------|---------|-----|------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | 要求部屋面積 m ² | 要求室数 | 利用人員 | | 設置階 | 天井高さ | 自然採光 | OAフロア | 出入口の施錠方式 | 主要扉の形状 | 空間平均音圧レベル差 | 床衝撃音レベル (重衝撃源) (軽衝撃源) | 室内騒音に 関する 適用 等級 | 電話設置台数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常用電源 | 給湯設備 | 洗面台 | 空調 |
| コンベンション施設 | ホワイエ | ・コンベンション利用者の休憩施設等で使用する待合ロビー | ・コンベンション利用者が休憩時に歓談できるスペースを設けること。 | | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 受付 | ・コンベンションの受付を行う窓口 | ・2～3名が対応できるカウンターを設けること。 ・車いす利用者に配慮したカウンターとすること。 | | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | コンベンション | ・会議・ホテルのバンケット・観光イベント・講演会など多目的に利用するホール | ・200㎡以上の大会議室を1室設けること。小会議に対応できるよう、可動間仕切りを設け2室利用できる構造とすること。 ・採光・通風・遮音・吸音等に配慮した良好な環境を提供すること。ただし電動式で暗転利用できること。 ・可動式の舞台・椅子を設置する。またそのための倉庫を適宜設けること。 ・電動式上下スライド、収納が可能なホワイトボードを設けること。ホワイトボードはプロジェクター投影も可能な素材とすること。 ・プロジェクターを設置すること。 ・コンベンション・バンケット等利用に適した音響設備、照明設備を設けること。 | | - | 1 | - | - | 3.0 | ○ | - | - | D-45以上 | - | 35db以下 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 控室 | ・講師控室 | | | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 男女トイレ | ・利用者及び従業員用トイレ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 多目的トイレ | ・車椅子対応の多機能トイレ | ・非常警報設備を設置すること。 ・オストメイト設備を設置すること。 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 展望施設 | 展望デッキ | ・藤原宮跡・大和三山を眺望できる展望デッキ | ・建築物の高さの最高限度(45m)を活用し、藤原京跡、大和三山及び二上山を眺望できる施設とすること。 ・採光・通風・遮音・吸音等に配慮した良好な環境を提供すること。 ・橿原市・中中和・近畿圏の歴史と文化を展示・説明できるスペースを設け、適宜眺望エリアの案内版を設置し、観光案内が行える施設とすること。 | | - | - | - | - | 3.0 | ○ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 倉庫 | ・物品等の保管庫 | | | - | - | - | - | - | - | K2 | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

資料6 必要諸室及び仕様

| 諸室名 | 用途 | 特記事項 | (a) | | | | | | | | (b) | | (c) | | | (d) | | | (e) | (f) | | (g) |
|--------------------------|-----------|---|---|----------|----------|---|---------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|----------|---------|------|
| | | | 一般事項 | | | | | | | | 扉仕様 | | 遮音性能 | | | 情報通信 | | | 電気 | 給排水衛生設備 | | 室内環境 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | 要求 部屋 面積 ㎡ | 要求 室数 | 利用 人員 | | 設置 階 | 天井 高さ | 自然 採光 | OA フロア | 出入 口の 施錠 方式 | 主要 扉の 形状 | 空間 平均 音圧レ ベル差 | 床衝撃 音レベ ル (重量衝撃源) (軽衝撃源) | 室内 騒音に 関する 適用 等級 | 電話 設置 台数 | LAN | TV 接続 端子 | 非常 用電 源 | 給湯 設備 | 洗面 台 | 空調 |
| 常時 | 最高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飲食 物販 等施 設 | 飲食店等 | ・庁舎や宿泊施設等利用者の休憩所として使用できる飲食店等 | ・庁舎や宿泊施設等利用者の利便性の向上を図ること。 | | - | - | - | - | 2.7 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 物品販売施設等 | ・庁舎や宿泊施設等利用者に物品を販売する物品販売施設等 | ・庁舎や宿泊施設等利用者の利便性の向上を図ること。 | | - | - | - | - | 2.7 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 観光 振興 支 援施 設 | 観光コンシェルジュ | ・観光コンシェルジュによる観光情報の発信、独自の観光モデルコースの提供、各種手配等を提供する。 | ・2名程度の対応ができる案内カウンターを設けること。 ・車いす利用者に配慮すること。 | | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 展示スペース | ・展示パネルによる橿原市・中南和・近畿圏の観光案内を行う。 | ・可動式の展示パネルを設けること。 ・プロジェクター等で映像を投影する若しくは大型ビジョンを設置すること。 | | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 情報提供コーナー | ・観光客が観光情報等の情報を入手する。 | ・観光客がインターネットで情報を入手できるように、2台のタブレット式の端末を設置すること。 ・観光客がインターネットにアクセスできるよう無料のWifiスポットを設けること。 ・観光パンフレット等が配置できるスペースを設けること。 ・観光客の関心が高める展示方法とし、季節に応じ展示内容を変更すること。 | | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |