

平成29年度排ガス測定結果

1. 成分ごとの規制基準値

分析対象	単位	規制基準値	施設基準値
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.01
HCl	ppm	430 1	50
NO _x	ppm	250	80
SO _x	ppm		50
SO _x のK値		17.5	

1 大気汚染防止法による規制基準値700(mg/m³N)をppmに換算しています。

2. 測定結果

結果 : 値は全て基準値以下であり、問題ありません。

サンプリング場所 : 各炉煙突採取口

1号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成29年7月3日	平成29年7月10日	0.001未満	6	49	8	0.04
平成29年11月22日	平成29年11月28日	0.001未満	2	62	5未満	0.03未満

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

2号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成29年6月13日	平成29年6月16日	0.001未満	6	37	5	0.03
平成29年12月1日	平成29年12月13日	0.001未満	10	67	5未満	0.02未満

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

3号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成29年6月13日	平成29年6月16日	0.001未満	10	38	7	0.03
平成29年12月1日	平成29年12月13日	0.001未満	12	73	5未満	0.03未満

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]