

○平成24年度排ガス測定結果

1. 成分ごとの規制基準値

分析対象	単位	規制基準値	施設基準値
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.01
HCl	ppm	430 ※1	50
NO _x	ppm	250	80
SO _x	ppm	—	50
SO _x のK値	—	17.5	—

※1 大気汚染防止法による規制基準値700[mg/m³N]をppmに換算しています。

2. 測定結果

結果 : 値は全て基準値以下であり、問題ありません。

サンプリング場所 : 各炉煙突採取口

1号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成24年9月21日	平成24年10月4日	0.001未満	26	63	17	0.09
平成25年1月11日	平成25年1月24日	0.001未満	8	55	14	0.07

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

2号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成24年8月7日	平成24年9月6日	0.001未満	38.2	49	14	0.07
平成24年12月21日	平成25年1月10日	0.001未満	18	57	17	0.08

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

3号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成24年8月7日	平成24年9月6日	0.001未満	41.4	51	15	0.08
平成24年12月21日	平成25年1月10日	0.001未満	48	54	18	0.09

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]