

○平成22年度排ガス測定結果

1. 成分ごとの規制基準値

分析対象	単位	規制基準値	施設基準値
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.01
HCl	ppm	430 ※1	50
NO _x	ppm	250	80
SO _x	ppm	—	50
SO _x のK値	—	17.5	—

※1 大気汚染防止法による規制基準値700[mg/m³N]をppmに換算しています。

2. 測定結果

結果 : 値は全て基準値以下であり、問題ありません。

サンプリング場所 : 各炉煙突採取口

1号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成22年7月28日	平成22年8月4日	0.001未満	13.5	50	7	0.04
平成23年1月12日	平成23年1月25日	0.001未満	6	60	13	0.06

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

2号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成22年7月28日	平成22年8月4日	0.001未満	43.7	48	16	0.08
平成23年2月4日	平成23年2月15日	0.001	10.7	50	8	0.04

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

3号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成22年8月11日	平成22年8月21日	0.001未満	42.7	69	16	0.09
平成23年1月12日	平成23年1月25日	0.001未満	38.3	65	12	0.06

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]