

○平成21年度排ガス測定結果

1. 成分ごとの規制基準値

分析対象	単位	規制基準値	施設基準値
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.01
HCl	ppm	430 ※1	50
NO _x	ppm	250	80
SO _x	ppm	—	50
SO _x のK値	—	17.5	—

※1 大気汚染防止法による規制基準値700[mg/m³N]をppmに換算しています。

2. 測定結果

結果 : 値は全て基準値以下であり、問題ありません。

サンプリング場所 : 各炉煙突採取口

1号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成21年7月15日	平成21年7月28日	0.001	16	62	8	0.04
平成22年1月12日	平成22年1月29日	0.001未満	12	63	7	0.04

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

2号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成21年7月15日	平成21年7月28日	0.001	14	63	6	0.03
平成22年2月2日	平成22年2月25日	0.001未満	8	62	10	0.05

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]

3号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値
平成21年7月22日	平成21年8月5日	0.001	5	50	3	0.02
平成22年1月13日	平成22年1月29日	0.001未満	41	48	22	0.1

[g/m³N] [ppm] [ppm] [ppm]