

○令和6年度排ガス測定結果

1. 成分ごとの規制基準値

分析対象	単位	規制基準値	施設基準値
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.01
HCl	ppm	430 ※1	50
NO _x	ppm	250	80
SO _x	ppm	—	50
SO _x のK値	—	17.5	—
水銀	μ g/m ³ N	50	50

※1 大気汚染防止法による規制基準値700[mg/m³N]をppmに換算しています。

2. 測定結果

結果 : 値は全て基準値以下であり、問題ありません。
サンプリング場所 : 各炉煙突採取口

1号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値	水銀
令和6年8月2日	令和6年8月13日	0.001未満	17	71	12	0.06	0.68
令和6年12月4日	令和6年12月20日	0.001未満	4	72	9	0.04	0.39
		[g/m ³ N]	[ppm]	[ppm]	[ppm]		[μ g/m ³ N]

2号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値	水銀
令和6年7月3日	令和6年7月22日	0.001未満	4	64	5未満	0.02未満	1.1
令和6年11月6日	令和6年11月20日	0.001未満	5	58	5未満	0.03未満	0.64
		[g/m ³ N]	[ppm]	[ppm]	[ppm]		[μ g/m ³ N]

3号炉

サンプリング日	測定結果日	ばいじん	HCl	NO _x	SO _x	SO _x のK値	水銀
令和6年7月3日	令和6年7月22日	0.001未満	4	70	5未満	0.02未満	0.37
令和6年12月11日	令和6年12月20日	0.001未満	23	42	12	0.06	0.21
		[g/m ³ N]	[ppm]	[ppm]	[ppm]		[μ g/m ³ N]